Auszug aus der chemischen Analyse des Instituts Dr. Nuss, Bad Kissingen

Aufstellung vom 06.06.2025

Entnahmestelle:	**Rathaus Kleinwallstadt**	
	vom 12.05.2025	
Kationen:	mg/l	Grenzwert
Natrium	4,1	200
Kalium	2,2	
Magnesium	7,7	
Calcium	46,8	
Anionen:		
Fluorid	0,07	1,5
Chlorid	7,7	250
Nitrat	10,7	50
Sulfat	13,6	250
pH-Wert	**7,95**	
Gesamthärte	**8,3 °dH**	
Härtebereich	**weich (Waschmittelgesetz)**	

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.